Legionella kontroll oversikt

2016	August															
	Bygg		Antall	Antall		Antall	Antall		Antall	Antall						
Dato	Januar	Prøveuttakssted 1	Dusj	Kraner	Prøveuttakssted 2	Dusj	Kraner	Prøveuttakssted 3	Dusj	Kraner	Behandlet med klor	Dato	Labratoriet	Lab. resultat	Sign	Notater
08.08.2016	Frydenlund skole	Elevgarderober.	27		Lærergarderober	2									RIS	
09.08.2016	Røyken ungdomskole	Adm. dusjhoder 2 stk	2												ARB	
03.08.2016	Slemmestad ungdomskole	Adm. garderobe	2		Garderobe kjeller.	4									GEB	
10.08.2016	Slemmestad barneskole	Garderober gutter.	8		Garderober jenter.	8		Garderobe lærere og SFO	3						SVB	
07.07.2016	Nærsnes skole	Garderober gutter	5	1	Garderober jenter.	6	1	Garderobe SFO/Lærer	2						HAB	
11.08.2016	Torvbråten skole	Garderober gutter og stellerom per. avd	8		Garderober jenter.	8		Garderobe lærere/Stellerom/renholdrom	3						SVB	
09.08.2016	Sydskogen skole	Garderober gymavd.	16					Garderobe lærere	1						RIS	
16.08.2016	Hyggen skole	Garderober gutter gymavd.	8		Garderober jenter gymavd.	8									ROA	
10.08.2016	Røyken barnehage	Garderobe personalet	1												ARB	
11.08.2016	Frydenlund barnehage	Garderobe personalet	1												RIS	
15.08.2016	Torvbråten barnehage	Hele bygget	1												SVB	
10.08.2016	Spikkestad barnehage	Garderobe personalet	1		Avd. nord, hånd dusj	1		Avd. sør, hånd dusj	1			29.09.2016	Ja	Godkjent	ARB	
10.08.2016	Kjekstadmarka barnehage	Veslestua	1		Sagstua	2		Huldrestua	2			29.09.2016	Ja	Godkjent	ARB	
07.09.2016	Midtbygda barnehage	Toalett/dusjrom	1								Vasket dusjhode i klor				ROA	
	Røyken hallen	Varmtvannsbeholder										29.09.2016	Ja	Godkjent	ROA	Uke 40 monteres legionella anlegg
09.08.2016	Midtbygda hallen	Garderober jenter og gutter	46					Garderobe lærere	1						ARB	
23.08.2016	Grette driftstasjon	Garderober herrer	4		Garderober damer	2						29.09.2016	Ja	Godkjent	ROA	
10.08.2016	Spikkestad barneskole	Garderober gymavd.	28					Garderobe lærere	2						RIS	
12.08.2016	Sydskogen barnehage	Garderobe personalet	1												RIS	
07.09.2016	Slemmestad barnehage				Garderobe Jupiter	1									SVB	Utgår, demontert dusjen
12.08.2016	Spikkestad ungdomskole	Administrasjon	2												GEB	